MPJ Sp. z o.o.
20-232 Lublin
ul. Jana Kasprowicza 15
e-mail: info@mpj.pl
tel. 81 472-22-22
fax 81 472-20-00
www.mpj.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr: 7/2026/MPJ

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
   Łączniki zaciskowe MPJ z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
   Łączniki zaciskowe o zakresie średnic od 20 do 63 mm

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
   Do stosowania w instalacjach wodociągowych przy ciśnieniu roboczym $p_r \leq 16$ bar i temperaturze roboczej wody $t_r \leq 20^{\circ}C$.
   Do łączenia rur polietylenowych spełniających wymagania normy PN-EN 12201-2:2024 i łączenia z rurami polietylenowymi rur metalowych gwintowanych lub kształtek i armatury z króćcami. Ciśnienie pracy łączników uzależnione jest od dopuszczalnych parametrów pracy łączonych rur.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
   MPJ Sp. z o.o. ul. Jana Kasprowicza 15, 20-232 Lublin

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
   nie dotyczy

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 4

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
   7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

   7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1884 wyd. 2 (ważna do 27.07.2031)
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
   Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

MPJ Sp. z o.o.

20-232 Lublin
ul. Jana Kasprowicza 15
e-mail: info@mpj.pl

tel. 81 472-22-22
fax 81 472-20-00
www.mpj.pl

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	Wymiary nominalne powinny być zgodne z podanymi na rys. 1-14; gwinty przyłączeniowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 10226-1:2006 i normy PN-EN ISO 228-1:2005	
Wytrzymałość korpusu łącznika zaciskowego na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne	Brak uszkodzeń i przecieków	
Szczelność połączenia (łącznik zaciskowy - rura) przy ciśnieniu wewnętrznym	Brak uszkodzeń i przecieków	
Szczelność połączenia (łącznik zaciskowy - rura) przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu	Brak uszkodzeń i przecieków	
Odporność na wyciąganie przy stałej sile wzdłużnej	Brak uszkodzeń i przecieków	
Szczelność połączenia (łącznik zaciskowy - rura) przy podciśnieniu	Brak nieszczelności	
Wpływ na jakość wody	Atest higieniczny PZH Nr B.BK.60110.619.2026 wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Konrad Demiński – Prezes Zarządu

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Lublin, 5 sierpnia 2026 r.
(miejsce i data wydania)

Prezes Zarządu
Konrad Demiński
.....
(podpis)